



Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт»
Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17
Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510
Тел./факс: (391) 274-50-94, ИНН 2460255202, КПП 246001001, ОГРН 1142468039450,
Р/с 40702810723330000390 в ФИЛИАЛЕ "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.AB.610688 № 0000635 срок действия с 03.02.2015 г. по 03.02.2020 г.

Исх. №1893-1
от 08 июня 2017г.

О дополнении к положительному заключению

**ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНЕНИИ
К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 24-2-1-2-0021-17 от 10.03.2017 г.**

**по проектной документации объекта капитального строительства:
«Офисный комплекс с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением (вторая и третья очередь торгового комплекса) по ул. Партизана Железняка в Советском районе города Красноярска» по строительному адресу:**

ООО «СибСтройЭксперт» провело негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Офисный комплекс с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением (вторая и третья очередь торгового комплекса) по ул. Партизана Железняка в Советском районе города Красноярска» и выдало положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0021-17 от 10.03.2017 г.

В связи с представленной дополнительной информацией (материалами), текст указанный на странице 5 Раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» подраздела «Конструктивные решения»:

Расстановка кронштейнов для крепления облицовочных плит принята для системы типа «Г-О-Т-К-Км»:

*- максимальный шаг кронштейнов по вертикали для рядового участка – 1,067 м
читать в следующей редакции:*

Расстановка кронштейнов для крепления облицовочных плит принята для системы типа «Г-О-Т-К-Км»:

- максимальный шаг кронштейнов по вертикали для рядового участка – 1,100 м

Данное письмо считать неотъемлемой частью Положительного заключения негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0021-17 от 10.03.2017 г.

Генеральный директор

Эксперт по конструктивным решениям

Е.Р. Янганаев

А.А. Тетерин